



- OZNACZENIA:**
- ① — PION INSTALACJI C.O.
 - — INSTALACJA C.O. - ZASILANIE $T_z=75^\circ\text{C}$ - PRZEWODY ZE STALI WĘGLOWEJ - ŁĄCZONA KSZTAŁTKAMI ZACISKOWYMI;
 - - - — INSTALACJA C.O. - POWRÓT $T_p=85^\circ\text{C}$ - PRZEWODY ZE STALI WĘGLOWEJ - ŁĄCZONA KSZTAŁTKAMI ZACISKOWYMI;

- UWAGI:**
1. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAĆ W TULEJACH STALOWYCH OCHRONNYCH WYPELNIONYCH MASĄ TRWAŁE PLASTYCZNĄ;
 2. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO WYKONAĆ W TULEJACH STALOWYCH WYPELNIONYCH MASĄ OGNIODOPORNĄ;
 3. PUNKTY STAŁE I PODPORY PRZESUWNE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU;
 4. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM 0.3% UMOŻLIWIĄJĄCYM ODPIETRZENIE I SPUST WODY Z INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA;



PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LOKUM s.c.
 ul. PARKOWA 15 / 4U
 30-538 Kraków
 tel./fax 12 659 19 08
 http://www.lokumsc.pl
 e-mail: biuro@lokumsc.pl

TEMAT	WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA" UL. STASZICA 19A 41-200 SOSNOWIEC		
LOKALIZACJA	UL. CZELADZKA 21 41-200 SOSNOWIEC		
BRANŻA	SANITARNA		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
RYSUNEK	RZUT PIWNIC		
FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS	
PROJEKTANT:	mgr inż. SYLWESTER BABCZYŃSKI upr. bud. nr SKL/3451/POWS/11		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. TOMASZ SKOTNICA		
DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
04.2018		1:50	1